

Poznań, 11 lipca 2017 r.

Wykonawcy w postępowaniu

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa pomieszczeń Pałacu Działyńskich w Poznaniu – dostosowanie obiektu do potrzeb Oddziału i jednostek PAN - etap 3 prac (drugi etap realizacji projektu przebudowy II piętra)” - Pytanie i odpowiedź do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 269/2017.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „Pzp”, Zamawiający udziela wyjaśnień na pytanie dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pyt. Nr 2 z dnia 10 lipca 2017 r.:

W systemie SSP ujęto montaż okablowania, części czujek zadymienia oraz tzw. prowizoryczne zasilanie centrali SAP. Czy nie było by zasadne wykonanie całości systemu SSP na II piętrze wraz z dostawą centrali oraz uruchomieniem?

---

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zakres prac podano w dokumentacji SIWZ oraz przedmiarze. Całość systemu SAP, wykonana zostanie w następnym etapie realizacji zadania.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
PAN Biblioteki Kórnickiej

*mgr Katarzyna Wężniak*