

ZZP.261.8.2020.9.BN.230

Warszawa, dn. 15.04.2020 r.

**Wykonawcy,
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie termomodernizacji elewacji budynku Polskiej Akademii Nauk przy ul. Jaracza 1 w Warszawie” – znak sprawy nr ZZP.261.8.2020.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Proszę o informację, jak zamawiający przewidział montaż rusztowań nad garażami od strony podwórza równoległej od ul. Jaracza 1. W naszej opinii, nie ma możliwości ustawienia rusztowania na garażach. Dot. wykonania termomodernizacji elewacji budynku przy ul. Jaracza 1.

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający informuje, że jest kilka możliwości wykonania robót budowlanych na Jaracza 1 w przedmiotowym zamówieniu od podwórza:

- 1) postawianie rusztowań na garażach. Wymaga to podstemplowania stropów garaży. Na powierzchnię dachu garażu należy położyć płyty np. OSB, na taką powierzchnię ułożyć podwalinę liniową tak, aby rozłożyć obciążenie rusztowania. Po zakończeniu robót ewentualne ubytki uszkodzenia należy naprawić na koszt Wykonawcy. Tego typu roboty wymagają uzyskania zgody od właściciela garaży.
- 2) użycie rusztowań podwieszanych na konsolach wsporczych, montowanych do ścian zewnętrznych budynku, jak w przypadku pkt. nr 1, dach garażu należy zabezpieczyć w trakcie montażu i rozbiórki tego typu rusztowań.
- 3) zastosowanie platformy roboczej podwieszanej.
- 4) zastosowanie metody alpinistycznej, bez użycia rusztowań.
- 5) zastosowanie metody podnośnika koszowego.

Sposób i rodzaj rusztowania pozostaje otwarty, w zależności od dostępnych metod i technologii wykorzystywanych przez potencjalnego Wykonawcę. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien zgłosić rodzaj zastosowanej metody inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

KANCLERZ
Polskiej Akademii Nauk

Tadeusz Łajala